



09292023120800385

S7 INŽENIRING D.O.O.
STARI TRG 35

Številka: 127040 - CE/5213-PM
Vaš znak: S7-0417_23
Datum: 8.12.2023

3320 VELENJE

**Zadeva: Smernice, pogoji k OPPN za območje VE1/179 - Parkirišče
pri Obircu (OPPN_25)**

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije) izdaja na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2), na zahtevo vlagatelja (S7 INŽENIRING D.O.O., STARI TRG 35, 3320 VELENJE), naslednje:

SMERNICE, POGOJE k OPPN za območje VE1/179 - Parkirišče pri Obircu (OPPN_25).

Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase obstoječega in predvidenega TK omrežja v upravljanju Telekom Slovenije d.d..

Na območju posega poteka obstoječe glavno dostopovno telekomunikacijsko omrežje Telekom Slovenije d.d.. Zaradi predvidene gradnje bo ogroženo.

Trase obstoječih naročniških telekomunikacijskih kablov se določijo z zakoličbo.

Na mestih kjer bo TK omrežje Telekom Slovenije d.d. oviralo gradnjo parkirišča, komunalnih priključkov ali dovoza je potrebna njegova zaščita in položitev rezervnih cevi po celotni dolžini pri prečkanju obstoječe trase (pri Telekom Slovenije d.d. so tipske PVC cevi premera 110 mm ali 125 mm) ali prestavitve, katera se izvede v sodelovanju, pod nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije d.d. Rezervne cevi se ustrezno zaščitijo in zaprejo na obeh straneh.

Zemeljska dela v bližini obstoječega TK omrežja je potrebno izvajati ročno.

S projektom zaščite TK omrežja je potrebno prikazati detajle zaščite (križanje, natikanje prerezanih cevi z obbetoniranjem, položitev rezervne cevi pri prečkanju trase TK vodov, kabelski jaški) in v situacijsko karto komunalnih vodov vrisati križanja in približevanja, ter prikazati rešitev za morebitno prestavitev TK vodov. S projektom je potrebno predvideti novo telekomunikacijsko omrežje in v sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije d.d. možnost priključitve na obstoječe.

Za trase novih telekomunikacijskih vodov kateri bodo omogočali sprejem televizijskih programov v klasični in HD kakovosti, dostopa do interneta, klasične in IP telefonije tudi izgradnjo najetih, privatnih in informacijsko - komunikacijsko - tehnoloških omrežij (varnostne kamere, daljinski nadzor...), brezžične dostopovne tehnologije (Wi-Fi) naj se v sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije d.d. predvidi zgraditev kabselske kanalizacije s PVC cevmi premera 110 mm ali 125 mm s pomožnimi jaški in stebrički ter PE-HD cevmi premera 50 mm..

Vrsta prenosnega medija, mesto navezave na obstoječe omrežje in ostale karakteristike telekomunikacijskega omrežja se določijo glede na potrebe in možnosti v projektnih pogojih in v sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije d.d..

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:

- Miran Skamen, tel.: 03 428 3426, e-pošta: miran.skamen@telekom.si



Lep pozdrav!

Pripravil:
Peter Marš



Žig:

Vodja TKO vzhodna
Slovenija:

Boris Cajnko

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Cajnko', written in a cursive style.

V vednost: naslov, arhiv

